

Отчёт
об устранении замечаний
по предписанию № 76 от 08.05.2024 г.
(срок исполнения – 31 августа 2024 г.)

№ п/п	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Срок исполнения
1.	На момент проведения осмотра неисправны лампы в дополнительных источниках освещения в следующих помещениях: кабинет № 13 (английский язык), кабинет № 27 (английский язык), что является нарушением п. 2.4.4., п. 28.9. СП 2.43648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Устранена неисправность ламп освещения в кабинетах №№ 13 (английский язык), кабинет № 27 (английский язык)
2.	Имеются нарушения целостности стекол на окнах (составное стекло, трещины на стекле) в следующих помещениях: кабинет № 24 (русский язык), кабинет № 23 (черчение), кабинет № 15 (математика), кабинет № 14 (математика), кабинет № 11 (информатика), что является нарушением п. п. 2.83. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	Восстановлена целостность оконных стекол в кабинетах №№ 24 (русский язык), кабинет № 23 (черчение), кабинет № 15 (математика), кабинет № 14 (математика), кабинет № 11 (информатика)
3.	Не исправны осветительные приборы (перегорели лампочки либо полностью неисправно), в следующих помещениях: кабинет № 10 (биология) — 1 светильник, что является нарушением пл. 28.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	В кабинете № 10 устранена неисправность ламп освещения
4.	Имеются нарушения целостности покрытия стен в следующих помещениях: кабинет № 20 (русский язык), кабинет № 15 (математика), что является нарушением п. п. 2.53. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	Проведен косметический ремонт, восстановлена целостность покрытия стен в кабинетах №№ 20 (русский язык), 15 (математика)
5.	Отсутствует раковина с подводкой холодной и горячей воды: кабинеты для учащихся начальных классов № 8, № 7, № 6, № 5, № 4, № 3, № 2, № 1, кабинет № 10 (биология), кабинет № 28 (физика), кабинет № 30 (химия), а раковина с подводкой только холодной воды: лаборантская кабинета физики, лаборантская кабинета химии, туалеты для учащихся на 2-ом и на 3-ем этаже, что является нарушением п. п. 3.4.13. СП 2.4.3648-2 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Оборудована раковина с подводкой горячей и холодной воды в кабинет № 10 (биология), кабинет № 28 (физика), кабинет № 30 (химия), лаборантские кабинета физики, химии
6.	В кабинете химии № 30 на демонстрационном столе отсутствует защитный бортик, что является нарушением пл. 3.4.8. СП 2.43648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха	Демонстрационный стол оборудован защитным бортиком

	и оздоровления детей и молодежи».	
7.	Отсутствуют сведения о вакцинации (ревакцинации) против вирусного гепатита В (ВГВ) у следующих сотрудников: Бабакова Л.И., Иванова Г.К., Каргин С.А., Калаш Е.Ю., Меленный Н.И., Максимова З.А., Никулина Л. Н., Петренева Л.И., Тимофеев А.Н.; отсутствуют сведения о вакцинации против гриппа в осенне-зимний эпидемиологический сезон 2023 года у следующих сотрудников: Крайников В.И., Медведков И.П., что является нарушением п. 2 ст. 5, ст. 9 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 1.5. СП 2.43648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 5, п. 62, п. 64 СанПиН 33686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».	Калаш Е.Ю. прошла вакцинацию против вирусного гепатита В (ВГВ), сведения внесены в личную книжку. Остальные сотрудники были приняты на работу после достижения ими возраста 55 лет, после этого возраста данные прививки не ставятся. С сотрудником Крайниковым В.И., Медведковым И.П. проведена дополнительная разъяснительная работа о необходимости вакцинации против гриппа в осенне-зимний период
8.	Отсутствует гигиеническое обучение у следующих сотрудников: Медведков И.П., Петренева Л.И., что является нарушением п. 1.5. СП 2.43648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 5, п. 74, п. 75, п. 78 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».	Сотрудники Петренева Л.И., Медведков И.П. прошли гигиеническое обучение с внесением сведений о прохождении в личные медицинские книжки

Директор МБОУ «СОШ № 8»



Л. Н. Ярцева